

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BICAZ CHEI

NR. 84/6 DIN 19.10.2022

Raspuns la solicitare de clarificari_4

Referinta:Anuntul de Achizitie Directa nr.8206 din data de 14.10.2022 pentru atribuirea contractului de Executie lucrări pentru proiectul de investitii: Retea de distributie apa potabila in comuna Bicaz Chei, sat Bicaz Chei si sat Ivanes, etapa a VIa, pe strazile : DJ127A – Lunca Bisericii, DC 137 – drum comunal Ivanes, drumuri laterale Lunca Bicazului Podis, Clopotei, Morii si Fundatura Tepesului.

Solicitare de clarificare

Intrebarea nr 1: In plansa H1- STATIE DE POMPARE VEDERE IN PLAN INSTALATII HIDRAULICE este mentionat un grup de pompare 1A+1R, $Q_{total}=4,5mc/h$, $H=10mcA$, iar in raspunsul dvs. cu nr.8360/18.10.2022 sunt mentionate 2 buc grup de pompare 1A+1R, $Q_{total}=4,5mc/h$, $H=10mcA$, $P=2x1,85KW$. Va rugam clarificati.

Raspuns: Este un grup de pompare alcatuit din doua pompe, una activa si una de rezerva (1A+1R) cu debitul total $Q=4,5 mc/h$. Conform listei de utilaje prezentata, s-a solicitat pretul individual pentru fiecare pompa+automatizarea aferenta si pretul total al grupului de pompare+automatizarea aferenta. Conform fisei tehnice, grupul de pompare alcatuit din cele doua pompe poate functiona cu ambele pompe sau cu o singura pompa din doua, in conditiile descrise in fisa tehnica a1.

Intrebarea nr.2: In plansa H010 PLAN DE SITUATIE TRONSON CV3-SRP dimensiunile containerului metalic monobloc prefabricat sunt $4,00mx2,40mx2,70m$ iar in raspunsul dvs. cu nr.8360/18.10.2022 dimensiunile sunt $3,00mx2,50mx2,70m$. Va rugam clarificati.

Raspuns: Dimensiunile containerului monobloc prefabricat sunt : $4,00 x 2,40 x 2,70 m$. Inainte de achizitionarea utilajelor si echipamentelor, ofertantul desemnat castigator va prezenta proiectantului fisele tehnice ale utilajelor/echipamentelor pe care intentioneaza sa le achizitioneze pentru a fi montate in container, pentru corelare cu plansa H1 si dimensiunile containerului modular prefabricat.

Intrebarea nr.3: Pentru o mai buna evaluare a obiectivului solicitam vizitarea amplasamentului in data de 20.10.2022. Va rugam sa ne comunicati ora si locul intalnirii, precum si asigurarea unui reprezentant din partea dumneavoastra.

Raspuns: Vizitarea amplasamentului se poate efectua in data de 20.10.2022 ,ora 8,30 ,locul de intalnire:sediul Primariei Comunei Bicaz Chei.

PRIMAR,
ONIGA GHIORGHE

