


Nr. 789/19.10.2022



Către,

PRIMARIA COMUNEI BICAZ CHEI

Email: primaria@primariabicașchei.ro

Tel/fax: 0233 255 773/ 0233 255 712

Referitor procedura de achiziție directă „**RETEA DE DISTRIBUȚIE APA POTABILĂ ÎN COMUNA BICAZ CHEI, SAT BICAZ CHEI ȘI SAT IVANES, etapa aVIA, PE STRAZILE: DJ127A- LUNCA BISERICII, DC 137- DRUM COMUNAL IVANES, DRUMURI LATERALE LUNCA BICAZULUI PODIS, CLOPOTEI, MORII ȘI FUNDATURA TELESULUI**”, anunț de achiziție directă nr. 8206/14.10.2022

1. În planșa H1- STATIE DE POMPARE VEDERE ÎN PLAN INSTALAȚII HIDRAULICE este menționat un grup de pompare 1A+1R, $Q_{total}=4,5mc/h$, $H=10mcA$, iar în răspunsul dvs. cu nr.8360/18.10.2022 sunt menționate 2 buc grup de pompare 1A+1R, $Q_{total}=4,5mc/h$, $H=10mcA$, $P=2x1,85KW$.
Va rugăm clarificați.
2. În planșa H010 PLAN DE SITUAȚIE TRONSON CV3-SRP dimensiunile containerului metalic monobloc prefabricat sunt 4,00mx2,40mx2,70m iar în răspunsul dvs. cu nr.8360/18.10.2022 dimensiunile sunt 3,00mx2,50mx2,70m.
Va rugăm clarificați.
3. Pentru o mai bună evaluare a obiectivului solicităm vizitarea amplasamentului în data de 20.10.2022. Va rugăm să ne comunicați ora și locul întâlnirii, precum și asigurarea unui reprezentant din partea dumneavoastră.

Va mulțumim!

Cu stima,
Ofertant